

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Жайвса вул. Воззальна № 6 від « 12 » 03 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 12 » 03 2024 року № Н-ВБСГ-0706, працівником(ами)  
виконавця робіт Жижинського ЧЕРГ Сергійівська філія ТОВ „ТРИЧ“  
майстер Савура Людмила Тетківна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ГО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 5, Воззальна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Годувати газопровід на фасаді будинку
- 2) Звільнити димовід котла від утворюючого шатеріау.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Протягом одного місяця рекомендовано усунути  
випереджені недоліки.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 12.04.2024р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096 479 09 55

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Савура Л.Т.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

12.03.24р  
(дата)

Жарасово С  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

12.03.24р  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)