

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Житомир, вул. Воззашка № 8 від « 14 » 03 20 24 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 14 » 03 20 24 року № 4-ВБСТ-0108, працівником(ами)  
виконавця робіт Житомирського ЧЕГГ Євгенівська група ТОВ, ТРМУ "  
майстер Калуда Людмила Тодківна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 8, вул. Воззашка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) порахувати газопровід на фасаді будинку
- 2) закріпити частину газопроводу до стіни будинку
- 3) збільшити відстань від штукатурки

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Протягом одного місяця рекомендовано  
усунути вищезазначені недоліки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 12.04.2024

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0967790955

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Калуда Л.Т. Мей

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

14.03.24

(дата)

З актом ознайомлений:

Войтенко М.О. К.В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

14.03.24

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)