

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Сновськ
(місце складання)

№ 6

від 20.03.2024 року

Відповідно до договору від «20» березня 2024 року №ВБСТ-002 працівником(ами)
виконавця робіт Сновської дільниці, майстра СЕМ та ППГ Крамським Сергієм
Володимировичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5 по вул.
Архітектурна, м.Сновськ.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) _____

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 18-20.03.2024р.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0672420406

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Крамський С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

20.03.24р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надапо

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)