

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

\_\_\_\_\_ смт.Короп \_\_\_\_\_ № 8 від « 20 » 03 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 20 » березня 2024 року № К-0687-0028 працівником(ами)  
виконавця робіт \_\_\_\_\_ слюсар Шаандра Ю.В., слюсар Прокопенко В.В. \_\_\_\_\_

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 вул. Вознесенська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлені витoki на з'єднанні металорукава.
- 2) виявлений виток після лічильника на різьбовому з'єднанні
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ квартири 3/11, та 3/12  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витoki газу-ліквідовані.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ Тархан Л.Ю. \_\_\_\_\_ 20.03.2024р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ Доценко В.Ф. Доц \_\_\_\_\_ 20.03.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Доценко В.Ф. Доц 20.03.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)