Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Сосниця (місце складання) №9 від «25» березня 2024 року

Відповідно до договору від «25» березня 2024 року №К-ВБСГ-0009 працівником(ами) виконавця робіт ТОВ "Газорозподільні мережі України" філія "Кернівське ВУМГ" Сосницький ЛВУМГ майстер мережі та КРП Ходя С.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою :
с.м.т Сосниця вул.Воскресенська №11 А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витоки газу на вводному газопроводі;
2) _____
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Виявлені витоки газу — ліквідовані

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: майстер Ходя С.А. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) — (дата) 25.03.24р.

З актом ознайомлений: Васильченко М.М. Васильченко (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) — (дата) 25.03.2024р

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Васильченко М.М. 25.03.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)