

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ 33

м.Прилуки

від «23» травня 2024 року

Відповідно до договору від 23 травня 2024 року № П-ВБСГ-33, працівниками
виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер Рудовський М.В.,
Слюсарі: Шинкаренко О.М., Мусієнко О.В., Лабунець В.М., Плохотнюк М.Д.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 41/Д по вул. Ярмарковій
За результатами обстеження не виявлені зауваження.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Мусієнко О.В. 23.05.24 [підпис]
(прізвище ІБ, підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище ІБ, підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)