

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

*м. Горішня*

(місце складання)

№ *25*

від «*21*» *05* 20*24* року

Відповідно до договору від «*18*» *травня* 20*24* року № *6667*, працівником(ами)  
виконавця робіт *Чернівецької філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"*

*шляхом експлуатації ВБСТ майстер Ковальчук І.В. сиротко Тамара Г.Ю.*  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № *в.м.Володимира, 49Г*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлені витоки на ввіртному газорозподільному крані на трубах*
- 2) на місцях роз'єднання газопроводів*
- 3) нещорядковий ввіртний газорозподільний кран на газорозводі*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Вивести витоки на ввіртному газорозподільному крані та місцях роз'єднання газопроводів - гарантія 1 місяць  
протримати ввіртний кран з ввіртного газорозподільного крана*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

*Тамара Г.Ю.*  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)

*21.05.2024.*  
(дата)

З актом ознайомлений

*О.В.*  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис

*21.05.24*  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням, пожежної безпеки та газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

