

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Мещин, вул. Центральна № 126 від « 10 » 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 09 » 09 2024 року № Н-ВБСТ-0126, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирського ЧЕГГ Бердичівська міськ. ТОВ, ТРелу
майстер Сурик Олександр Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання -- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 25

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутні аркти на димоventильційні канали
- 2) порадибувати вв'язний газопровід зовні будинку
- 3) ---

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Протягом одного місяця рекомендовано усунути
вищезазначені недоліки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 11.10.2024

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0969570040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сурик Олександр Михайлович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.09.2024
(дата)

З актом ознайомлений:

✓
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.09.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)