

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Мрин, вул. Центральна № 127 від « 12 » 09 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 12 » 09 2024 року № Н-ВБСГ-0127, працівником(ами)  
виконавця робіт Національне УЕГГ Сергієвський ТОВ "ТРЕМ"  
майстер Суржин Олександр Михайлович  
(найменування суб'єкта господарювання -- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 17.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутні акти прона димовентильні канали
- 2) порахувати газопровід на фасаді будинку
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Тривалістю одного місяця рекомендовано усунути  
вищезазначені недоліки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 14. 10. 2024р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096 9570040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Суржин О.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

12-09-2024р  
(дата)

З актом ознайомлений:

✓  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

12.09.2024р  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)