

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Мелішів, вул. Устимівська № 128 від « 17 » 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 17 » 09 2024 року № 4-ВБСТ-0928, працівником(ами)
виконавця робіт Нижинське ЧЕГГ «Вісвітська філія ТОВ "ГРІВУ"»
майстер Супрун Олександр Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання -- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 29

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутні акти на демонтажні роботи
- 2) пофарбувати вхідний газопровід на будинку
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потрібно одного місяця рекомендовано усунути
вищезазначені недоліки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 18.10.2024

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096 957 00 40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Супрун О.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.09.2024
(дата)

✓
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.09.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням, споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)