

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. м. Київ, вул. Центральна № 130 від « 25 » 09 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 25 » 09 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Піщанське ЧЕРГ Сергійовка ФЛП, ТРСК  
майстер Суржук Олександр Михайлович  
(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 40

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутні акти на димовентильні канали
- 2) пофарбувати газорівід на фасаді будинку
- 3) \_\_\_\_\_

• За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потягом одного місяця рекомендовано усунути  
вищезазначені недоліки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 28.10.2024р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096 954 0040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Суржук О.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

25.09.2024р  
(дата)

✓  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

25.09.2024р  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)