

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Микола, вер. Центральна № 131 від «26» 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «26» 09 2024 року № Н-ВБСТ-0131, працівником(ами)
виконавця робіт Національне УЕГР Сергіївська група ТОВ "ТРЕЧ"
м.м.і.ст.ф. Суржин Олександр Миколайович
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ГО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 402

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутні акти на димовентильні канали
- 2) _____
- 3) _____

• За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зняти одного місяця рекомендовано усунути
визначені недоліки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 28.10.2024р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096 957 0040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Суржин Олександр
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

26.09.2024р
(дата)

✓
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

26.09.2024р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)