

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Мрин № 143 від « 22 » 11 20 24 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 22 » 11 20 24 року № 1-ВБСТ042 працівником(ами)  
виконавця робіт Вінницького ЧЕТТ Чернігівська філія ТОВ "ГРМУ"  
майстер Суржун Олександр Миколайович  
(найменування суб'єкта господарювання -- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вигуті акти на дитовведеля чийкі сонати
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

а результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Протягом одного місяця рекомендовано усунути  
фізичні розлогі недоліки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 23.12.2024 р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096 957 0040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
ідключення газового обладнання.

Працівник,  
кий виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Суржун О.М. 22.11.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_ 22.11.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)