

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Печенюги  
(місце складання)

№ 64 від «22» серпня 2024 року

Відповідно до договору від «22» 08 2024 року № К-ВБСТ-64 працівником(ами)  
виконавця робіт слюсар Залогин Ю.М.; слюсар Суровицький А.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку) за адресою:  
с. Печенюги вул. Центральна 120

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витоки газу на ввідних кранах

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: №1; №2;  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Виявлені витоки газу - ліквідовані.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

майстер Зима Т.О. служби \_\_\_\_\_ 22.08.2024р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата)  
(за наявності), підпис) \_\_\_\_\_

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ 09.04.2024р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)