

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М.Борзна
(місце складання)

No 45

Від «05» серпня 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт м-р Соломко В.В., слюсарі: Дорошенко О.Л., Дворніченко Ю.І. Стахорський С.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку №7Б, вул.Незалежності, м.Борзна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити):

- 1) Незабезпечення проведення ТО ВВЕР кв. №46, кв. №53
 - 2) Негерметичність системи газопостачання (надлиш
 - 3) тиску блони 20 мм. в.ст. за 5хв) кв. №18, №21, №24, №27, №30, відсутність доступу
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. № 46, кв. № 53, кв. № 18, кв. № 21, кв. № 24, кв. № 27, кв. № 30 (багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. [...], буд. № [...]).

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

завезначити необхідний ресурси для проведення ТО ВВСТ, надати акти перевірки ДЗК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

М-р Солюмко В.В.

06.08.2025

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)