

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ічня.
(місце складання)

№ _____

Від « 1 » травня 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 2025 року

№ _____

працівником(ами) виконавця робіт Чернігівської філії ТОВ «ГРМУ»

майстер Кокоша А. М., слюсар Тимченко О. В., слюсар Корецький М. О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Ічня, вул. Воскресінська № 104.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження/виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввідрізані газопровід потребує відновлення газопостачання
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. № 12 (ввідрізані газопровід)
на ТО квартири згідно п. 5.7 п. 5.1, розділу V ПБСТ

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Зачистити та пофарбувати ввідрізані газопровід

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 15 червня 2025р.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-244-96-05

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кокоша А. М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.05.2025 р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)