АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ічня. **№ І-ВБСГ-64** Від *« 20 » серпня 2025 року*

(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 2025 року

№_____ працівником(ами)

виконавця робіт *Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»*

майстер Тимошенко В. І., слюсар Корецький М. О., слюсар Тимченко О. В. ,

слюсар Лисенко В. В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

с. Тростянець, провулок Садовий № 5.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) *Кабель електромережі квартири № 4, звисає над ввідним газопроводом*

2) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Закріпити кабель електромережі квартири № 4 до стіни

_____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) *25 серпня 2025 року.*

Контактний робочий телефон представника виконавця) *067-244-96-05*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Тимошенко В. І.	20.08.2025 р.	_____	_____.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)