

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Бахмач
(місце складання)

№ 40

від « 01 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт стюард Ситицьков О.В., Ільченко А.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4

м.Бахмач, вул.Дружби

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Стаяк квартир № 36, 38, 40, 42 випробування
- 2) на кріпильні не працює
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: стаяк внутрішнього

газопроводу квартир № 36, 38, 40, 42
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відсутність власника квартири №42

09.07.2025р. газопровід Ø20 до квартири №42
механічно від'єднано. Стаяк пущено.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

З актом ознайомлений:

Працівник.

який виконав обстеження

Ситицьков О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.07.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)