АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ічня. **№ І-ВБСГ-56** Від *5 серпня 2025 року*
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 2025 року
№_____

працівником(ами) виконавця робіт *Чернігівської філії ТОВ «ГРМУ»*
майстер Кокоша А. М., слюсар Тимченко О. В., слюсар Корецький М. О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
м. Ічня, вул. Воскресінська, 27А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) *Ввідний газопровід по фасаду, та індивідуальні вводи до квартир потребують відновлення фарбування.*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:_____
_____.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
1). Зачистити, та пофарбувати газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) *8 вересня 2025 р.*

Контактний робочий телефон представника виконавця) *067-244-96-05*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
*Кокоша А. М.*_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	05.08.2025 р. (дата)	_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)