

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с-ще Березна
(місце складання)

№ 359

від «18» липня 2025 року

Відповідно до договору від «18» липня 2025 року К-ВБСГ-359, працівником(ами)
виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер Ковальківський В.О., слюсар Ральченко М.Б, Маслов В.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
с-ще Березна вул. Вишнева 6

№

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витоки на зовнішньому газопроводі кількість 3 шт., внутрішньому 3

2) Непофарбований газопровід

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витоки газу ліквідовані

Пофарбувати газопровід в жовтий колір в термін 30 днів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Ральченко М.Б.

Маслов В.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

18.07.2025р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

18.07.2025р.

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)