

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Рослідне, вул. Миря, 21
(місце складання)

№ 427 від « 16 » 06 2025 року

Згідно до договору від « 16 » 06 2025 року № 4-ВСТ-427, працівником(ами)
виконавця робіт Вішнівського ЧЕГГ Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"
майстер Сирин Олександр Миколайович
найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
21

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Необхідно подарувати зовнішній газорегулювальний
- 2) Відсутній акт ДВК
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Протягом одного місяця рекомендовано усунути
виявлені недоліки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 16.07.2025

Контактний робочий телефон представника виконавця 096 9570040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
ключення газового обладнання.

Виконавець,

й виконав обстеження

Сирин О.М.
прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис

16.06.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)