

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Досіріне, вул. Дружби, 1  
(місце складання)

№ 428

від « 17 » 06 2025 року

Згідно до договору від « 17 » 06 2025 року № Н-ВБСТ-428, працівником(ами)  
зонавця робіт Житинського УЕГГ Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"

майстер Сирун Олександр Миколайович  
найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

оновано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Необхідно подірявати з'єднанні газаровід
- 2) Відсутні акти ДВК
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

що складено акт про недопуск (додається).

результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Зисновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Протягом одного місяця рекомендовано усунути  
виявлені недоліки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 17.07.2025

Контактний робочий телефон представника виконавця 096 957 0040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
з'єднання газового обладнання.

існє, виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сирун О.М.  
прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис

17.06.2025  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)