

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с.ще Корон, вул. Київська 8
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1998р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	
Дата складання технічного паспорта	12.05.2025р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Dy 40 L = 30,0, Dy 25 L = 13,0 м Dy 32 L = 35,0
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Dy 20 L = 24,64 м
Кількість стояків газових	¹ 13 стояків на окремій кв
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Крани кушові: Dy 20 - 15 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	13 шт

3. Виконання ТО ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 12.05.2025р. Завершення: 16.05.2025р.
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем

	газопостачання багатоквартирного будинку
Договір на виконання робіт	№ Дата початку дії договору 12.05.2025р. Дата завершення договору 12.05.2026р.
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	Справні / потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	Задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	

Представник виконавця

Шахматова І.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.05.2025р.
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

[Підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.05.2025р.
(дата)

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.ш. Корол № 107 від « 12 » 05 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 12 » 05 2025 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт шаудро ІО В
с.ш. Корол, впр. Київська 8
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 8.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутні акти ДВК
- 2) відсутня нега у впр. казані
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

шаудро ІО В 12.05.2025 Омеленко В.І
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Омеленко В.І
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Коропська дільниця

АКТ № _____
випробування на щільність ВБСТ

« 12 » « 05 » 2025 року

с.м.т.Короп
(найменування нас. пункту)

вул. Київська 8
(найменування об'єкту)

Район Н-Сіверський с.м.т.Короп,
(повна адреса об'єкту)

проведено випробування на щільність ВБСТ тиском 500 мм.вод.ст.

на протязі 5 хвилин, падіння тиску склало 500 мм.вод.ст.

Результат випробування ВБСТ:

ВБСТ витримана
(витримала / не витримала)

Виконавець слюсар Шандра Ю.В.
(посада, прізвище та ініціали)

(підпис)

Виконавець слюсар Трокопенко В.В.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Власник Олиничко В.І.
(посада, прізвище та ініціали)

(підпис)

Висновок:

ВБСТ до подальшої експлуатації придатна
(придатна / не придатна)

Майстер

12.05.2025.
(підпис, дата)

Начальник Коропської дільниці Цупко В.М.
(посада, прізвище та ініціали)

Цупко В.М.
(підпис, дата)

Реєстр мешканців, яким під час проведення робіт з ТО ВБСГ
проведено інструктаж щодо безпечного користування газовими
приладами та поводження з природним газом у побуті у
багатоквартирному будинку за адресою:

с-ще Королів, вул. Київська 8

