

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с-ще Корон № 354 від « 16 » 01 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 16 » 01 2025 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт слюсар Шаандра І.В., слюсар Гайко Р.Р.

с-ще Корон, місце Кибальчича 9
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 9.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаандра І.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

16.01.25
(дата)

Земний М.І.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

16.01.25
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Земний М.І.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)