

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. м. Королів № 333 від « 08 » 07 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 08 » 07 2025 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт с. м. Шандра І. В., м. м. Тубар Л. П.
с. м. Королів, пров. Захисників України 4
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутність тиску у вент. каналі №16 кв.
- 2) самовільна заміна приладів у квартирах №16, №14, №12
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

у квартирах №16,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тубар Л. П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.07.25р.
(дата)

Смошніцька Н. П. ✓ 08.07.25р.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Смошніцька Н. П. ✓ Гуф
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)