

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Тернопіль № _____ від «25» червня 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «25» червня 2025 року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Чернівецька філія ТОВ "Газрозподільні мережі України" служба експлуатації ВБСГ майстер Ботанько І.В. слюсар Лашкратьєв Н.А. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) м. Тернопіль вул. Рознесенська, 24 виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлений виток газу на ввідному трубопроводі на підвалі
- 2) з'єднанні 1-венток
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)) _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виток газу ліквідовано

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Лашкратьєв Н.А. [підпис] 26.06.2025р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)