

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Куликівка вул. Мир
(місце складання)

№ _____ від « 9 » 06 2025 року

М-ВБСГ-725

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20____ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Куликівське гідротехнічне підприємство НЕГГ ЧФТОВ, ГРМЧ
майстер Байко Павло Миколайович, спеціаліст АДС Данилюк М.П.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 156

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ВБСГ будинку країтина випробування на щільність
- 2) та придатна до подальшої експлуатації
- 3) Відсутній резервний потребує фарбування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ будинку країтина випробування на щільність
та придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Данилюк М.П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

9.06.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Байко П.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)