

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с.с. Мабел, вул. Дарницька, 59
Поверховість будинку (кількість поверхів)	одна
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	три
Дата складання технічного паспорта	15.05.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	ф25-2,5м; ф20-2,1м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	ф20-7,8м; ф15-4м
Кількість стояків газових	одна три входи
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	ф25-1шт (ручний); ф20-3шт (не ручні)
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	три

3. Виконання ТО ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 15.05.2025 Завершення: 15.05.2025
Виконавець робіт	Мелітінська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку

Договір на виконання робіт	№ _____ Дата початку дії договору <u>15.05.2025</u> Дата завершення договору <u>15.05.2026</u>
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	<u>не виявлено</u>
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу <u>не</u> виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	Справні / <u>потребують</u> <u>заміни</u> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	Задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<u>приданим</u>

Представник виконавця

Бончук В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

15.05.2025
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

ад. Мобез
(місце складання)

№ _____

від «15» травня 2025
року

Відповідно до договору від «15» травня 2025 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Слюсар Тимченко Т.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 59 вул. Дарницька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) на підволоку жовтіння металокорпуса до ОК
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені вади усунені

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Тимченко Т.М. 15.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)