

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Мена
(місце складання)

№ 462

Від «22» серпня 2025 року

Відповідно до договору від «22» серпня 2025 року № К-ВБСГ-462, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», майстер Тарасенко М.О., слюсарі Верещака О.Г., Шеляг В.П.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку):
м. Мена, вул. Волі № 15

за результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витоки на ввідному газопроводі - 1 шт., на внутрішньому газопроводі - 1 шт.
- 2) Ввідний газопровід потребує фарбування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Виявлені витоки ліквідовані
2. Пофарбувати газопровід в жовтий колір терміном у 30 днів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Верещака О.Г.
Шеляг В.П.

З актом ознайомлений:

Хилик Т.А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.08.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.08.2025 р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)