

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Мена  
(місце складання)

№ 230

від «19» червня 2025 року

Відповідно до договору від «19» червня 2025 року К-ВБСГ-230, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер Леонтєєва Н.В., слюсар Олещенко В.В. Сльозка В.А., Щербатий В.Г., Бенько В.А.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ м. Мена вул. Гетьмана Мазепи 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витоки на зовнішньому газопроводі (кількість 8 шт.)

2) На частині газопроводу електричні дроти

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Мена вул. Гетьмана Мазепи 1 кв.6, кв.36, кв.53

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витоки газу ліквідовані

Звільнити газопровід від електричних дротів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Олещенко В.В.

Сльозка В.А.


Щербатий В.Г.

Бенько В.А.

19.06.2025р.  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:



Кришчак В.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

19.06.2025р..

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)