

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Мена
(місце складання)

№ 39

від «05» травня 2025 року

Відповідно до договору від «05» травня 2025 року К-ВБСГ039, працівником(ами)
виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер Леонтєва Н.В., слюсар Скороход В.М., Ячний А.І

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ м. Мена вул. Гімназійна 12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовідів):

1) Виявлені витіки на зовнішньому газопроводі (кількість 9 шт.)

2) Непофарбований газопровід

3) Частина газопроводу на фасаді будинку закрита будівельними конструкціями
(утеплювачем)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідів та строки їх виконання:

Виявлені витіки газу ліквідовані

Пофарбувати газопровід в жовтий колір в термін 30 днів.

Звільнити газопровід на фасаді від будівельних конструкцій

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Скороход В.М.

Ячний А.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.05.2025

(дата)

З актом ознайомлений:

Шуршав В.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.05.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)