

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Мена
(місце складання)

№ 278

Від «26» червня 2025 року

Відповідно до договору від « 26» червня 2025 року К-ВБСГ-278, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер Леонтьєва Н.В., слюсар Олещенко В.В., Сльозка В.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ м. Мена вул. Гімназійна 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витоки на зовнішньому газопроводі (кількість 8 шт.), внутрішньому (кількість 5 шт.)

2) Непофарбований газопровід

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Мена вул. Гімназійна 9 кв.10, кв.11, кв. 14, кв.15

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витоки газу ліквідовані

Пофарбувати газопровід в жовтий колір в термін 30 днів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Олещенко В.В.

Сльозка В.А.

26.06.2025р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Кушнік О.С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

26.06.2025р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)