

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Мена
(місце складання)

№ 534

від «10» вересня 2025 року

Відповідно до договору від «10» вересня 2025 року К-ВБСГ-534, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер Леонтєва Н.В., слюсар Олещенко В.В., Євтушенко П.І

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Мена вул. Шевченка 59 В

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витoki на зовнішньому газопроводі кількість 3 шт.,внутрішньому 4
- 2) Непофарбований газопровід
- 3) Частина газопроводу на фасаді будинку закрита будівельним матеріалом (утепленням)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витoki газу ліквідовані

Пофарбувати газопровід в жовтий колір в термін 30 днів



Звільнити газопровід від будівельного матеріалу (утеплення)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____


Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Олещенко В.В. 
Євтушенко П.І. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.09.2025р.
(дата)

З актом ознайомлений:


(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.09.2025р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)