

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

### АКТ

#### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Носівка, вул. Ніжинський шлях, 6а № 441 від « 14 » 07 2025 року  
(місце складання)

Згідно до договору від « 14 » 07 2025 року № Н-ВБСГ-144, працівником(ами)  
завантажувача робіт Ніжинського ЧЕГГ Чернігівська філія ТОВ "ГРМУ"  
майстер Сирученко Олександр Миколайович  
найменування суб'єкта господарювання - виконавши робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

оновано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
6а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Необхідно невідкладно виконати ремонт газопроводу
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Зисновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Протягом одного місяця рекомендовано усунути  
виявлені недоліки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 14.08.2025

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096 9570040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
включення газового обладнання.

Виконавець,

який виконав обстеження

Сирученко О.М.  
прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис

14.07.2025  
(дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)