

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів, вул. Цюруп'євська
(місце складання)

№ 410

від « 07 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « 07 » 05 2025 року № Н-ВБСГ-410, працівником(ами)
зонавця робіт Пітинського ЧЕПТ Чернівецької області ТОВ "ГРІНЧ"

майстер Сидун Олександр Миколайович
найменування суб'єкта господарювання -- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

конано 4 роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Необхідно поновити зварювальні шви газопроводу
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
що складено акт про недопуск (додається).

результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Протягом одного місяця рекомендовано усунути
висхідного типу недоліки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 09.06.2025

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096 957 0040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
ключення газового обладнання.

ацівник,
й виконав обстеження

Сидун О.М. 07.05.2025
прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)