

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Селенівка

№ 173

від « 5 » 06 2015 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(а)
виконавця робіт майстер Макаревич А.А
Александр Александрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по ба т
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожит
№ Виннивева 2в кв 1, кв 2,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено 1 витоки на ввідрому
- 2) гадопровод
- 3) Виявлено 2 витоки на запірних вентілях

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщ
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Діагностика ліквідації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовіль
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

М.А. Макаревич А.А 5.06.2015

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу нада

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)