Додаток №3 до Порядку ТО ВБ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Сєвєродонецьк № 362 від «17» 07 2021 р.
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ам виконавця робіт майстер Моклєрєвич А.А слюсар Кузьменко С.М., слюсар Чернєков
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батьк (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожит № м. Сєвєродонецьк, вул. Комсомольська, 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено 1 вентк на вівриому
2) газопроводі
3) Виявлено 2 вентки на закритих приміщ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщ багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Виявлені вентки ліквідовані

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільн підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Моклєрєвич А.А
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) 17.07.21

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надан

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)