

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Сєвєродонецько
(місце складання)

№ 544

від « 1 » 09 2025р.

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(а)
виконавця робіт майстер Макаревич А.А.
спосар Черненко О.В., спосар Бугацький С.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по бат
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожит
№ м. Сєвєродонецько вул. Нове, 16

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено 2 витоки не ввідиному
- 2) газопроводу. Відсутність акту РВК
- 3) Виявлено 1 виток не зафіксовано пристроєм

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміш
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витоки ліквідовано

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільн
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

М.А. Макаревич А.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу нада

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)