

АКТ 192
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосниця
(місце складання)

№

від «10» червня 2025 року

Відповідно до договору від «10» червня 2025 року № Х-ВБСТ-192, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

список Свиріденко Т.В., список Мартиненко Р.Є., список Жорж О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№

4-Б вул. Жуківська с-ще Сосниця

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витіки на газовому газопроводі - 4 шт.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Виявлені витіки ліквідувати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Свиріденко Т.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.06.2025.
(дата)

Мартиненко Р.Є.

З актом ознайомлений:

Зайченко Т.О.

Ступаківська А.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Жорж О.В.

10.06.2025.
(дата)

Жорж Т.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)