

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосниця
(місце складання)

№ 48

від «6» травня 2025 року

Відповідно до договору від «6» травня 2025 року № ВБСТ-048, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

мисар Мартиненко Р.Г., мисар свідченко І.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ 5 вул. Ринкова с-ще Сосниця

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не працює газоконтроль
- 2) Виявлені витіки на внутрішньому газопроводі — 2 шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Зафарбувати газоконтроль в червоний колір в термін 1 тиждень
- 2) Виявлені витіки інвентувати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Свідченко І.В.
Мартиненко Р.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

6.05.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

Василь Ф.П. 6.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Василь Ф.П.