

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-пце Сосниця
(місце складання)

№ 465

від «22» серпень 2025 року

Відповідно до договору від «22» серпень 2025 року № ВБСТ-465, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

маістер Стого О. А., слюсар Білецький А. ґ, слюсар Лукаш ґ. А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№

буд. 34 вул. Михайла Грушевського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Не парабудувати газопровід

2) Виявлені витіки газу на зовнішньому газопроводі - 2 шт.

3) Виявлені витіки газу на внутрішньому газопроводі - 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 3

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Парабудувати газопровід в невідповідній місцях

2) Виявлені витіки газу на зовнішньому

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Білецький А. ґ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.08.2025
(дата)

Стого О. В
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Слюсар
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Слюсар
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)