

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосніця
(місце складання)

№ 228

від «19» червня 2025 року

Відповідно до договору від «19» червня 2025 року 4.ВБСТ-228, працівником(ами)
виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

мастер Федор С. А., майстер Мартиненко Р. Є., майстер Свириденко Ю. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№

БДЗ. 20 вул. Освітл. с-ще Сосніця

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки на зовнішньому газопроводі — 1 шт.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Виявлені витіки ліквідовані.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Свириденко Ю. В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.06.2025
(дата)

Скурта Н. К.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.06.2025
(дата)

Мартиненко Р. Є.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Адамченко М. О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Скурта Н. К.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)