

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.м.к. Сосисня

№ 322

від « 14 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « 14 » 06 2025 року № Ж-ВБСТ-228 працівником(ами) виконавця робіт майстер Федя О.А., слюсар Свириденко І.В., слюсар Мартиненко Р.Є.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2-А вул. Покровська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не профарбований газопровід.
- 2) Виявлені витіки газу на зовнішньому газопроводі — 9 шт.
- 3) Виявлені витіки газу на внутрішньому газопроводі — 3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 4.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Профарбувати газопровід в межах каси
- 2) Виявлені витіки ліквідувати.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Свириденко І.В.
Мартиненко Р.Є.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

14.06.2025
(дата)

Григор. Голубко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

✓ Григор.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)