

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосниця
(місце складання)

№ 340

від 22 липень 2025 року

Відповідно до договору від 22 липень 2025 року № ВБСТ-340, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

мастер Лугов О.А., мастер свисідельско Ч.В., мастер Лугов Ч.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№

буд. 53-А вул. Жульєвська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подзаряджений газопровід
- 2) Виявлені витоки на зовнішньому газопроводі - 5 шт.
- 3) Виявлені витоки на внутрішньому газопроводі - 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Подзарядити газопровід в певній мережі
- 2) Виявлені витоки ліквідувати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник.

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мастер Лугов Ч.А. 22.07.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Лугов О.С. 22.07.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

мастер Свисідельско Ч.В. 22.07.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Лугов Ч.А. 22.07.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)