

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосниця
(місце складання)

№ 250

від «24» червня 2025 року

Відповідно до договору від «24» червня 2025 року № 250, працівником(ами)
виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер Гурга О.А., слюсар Мартиненко Р.Г., слюсар Свиріденко І.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№

вд. Інженер буд. 48

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) не працює газифікація
- 2) виявлені витоки на зовнішньому газопроводі — 2 шт.
- 3) виявлені витоки на внутрішньому газопроводі — 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) працює газифікація в мовтній мережі
- 2) виявлені витоки ліквідовані

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мартиненко Р.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.06.25
(дата)

Акунова Ч.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Свиріденко І.В.

Заварько С.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)