

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосниця
(місце складання)

№ 466

від «15» серпень 2025 року

Відповідно до договору від «15» серпень 2025 року Ж-135СТ-466, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер Лого О.А., слюсар
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№

буд. 30 вул. Троїцька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витоки на зовнішньому газопроводі — 2 шт
- 2) Не профарбовані газопроводи
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Виявлені витоки шквировані
- 2) Профарбувати газопроводи в шквирній мережі

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Свириденко Ч.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

25.08.2025
(дата)

Свириденко Ч.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

Мартиненко Р.А.

Григоренко О.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)