

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосниця
(місце складання)

№ 420

від «04» серпня 2025 року

Відповідно до договору від «04» серпня 2025 року № К-ВБСТ-, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер Тарас О.А., слесарь Сукань Ч.А., слесарь Мафтищенко Р.Г., Свєриденко Ч.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№

буд. 25 вул. Чернігівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) не пофарбувати газопровід
- 2) Виявлені витоки газу на зовнішньому газопроводі - 3 шт.
- 3) Виявлені витоки газу на внутрішньому газопроводі - 3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) пофарбувати газопровід в мовтний колір
- 2) Виявлені витоки ліквідувати.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Свєриденко Ч.В.</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>04.08.2025.</u> (дата)	<u>[Підпис]</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>04.08.2025</u> (дата)
<u>Мафтищенко Р.Г.</u> <u>Сукань Ч.А.</u>		<u>Богданов В.О.</u> <u>Тарас О.А.</u>	

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

[Підпис] Богданов В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)
Тарас О.А.