

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосниця
(місце складання)

№ 458

від «19» серпень 2025 року

Відповідно до договору від «19» серпень 2025 року Ж-ВБСТ-458, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

мастер Стеф О. А., слюсар Мартиненко Р. Г., слюсар Лукаш І. А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вул. Чернівецька буд. 28-А.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витоки газу на з'єднанні газоконденсатної труби - 6 мб.
- 2) Виявлені витоки газу на вентильній трубі газоконденсатної труби - 2 мб.
- 3) Не калібрована газоконденсатна труба (кальці)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Виявлені витоки газоконденсатної труби
- 2) Калібрувати газоконденсатну трубу в міській конст.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мартиненко Р. Г.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)
Лукаш І. А.

19.08.2025
(дата)

Мазур І. А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Г. С. Сосниця
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Г. С. Сосниця
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)