

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосниця
(місце складання)

№ 293

від «03» липень 2025 року

Відповідно до договору від «03» липень 2025 року Ч-ВБСТ-293, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер Погод О. А., слесарі Асфіндієвський Р. Є., Свифіденко Ч. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 10-А вул. Чернігівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбовані газопроводи
- 2) Виявлені витіки газу на зовнішньому газопроводі — 5 шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Пофарбувати газопровод в новітній колір
- 2) Виявлені витіки усунені

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Асфіндієвський Р. Є.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)
Свифіденко Ч. В.

03.07.2025
(дата)

Погод О. А.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)
03.07.2025
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)