

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосниця
(місце складання)

№ 290

від «01» липень 2025 року

Відповідно до договору від «01» липень 2025 року № К-ВБСТ-290, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

мастері Леонов О. А., слюсар Свирідеско, слюсар Жукаєв Ю. А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 10 вул. Чернігівська буд. 10

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витоки газу на зовнішньому газокрові — 5 шт
- 2) Виявлені витоки газу на внутрішньому газокрові — 2 шт
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв №2, кв №4, кв №8.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1/ Виявлені витоки шквдровані.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Жукаєв Ю. А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.07.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

Жукаєв Ю. В.
Свирідеско Т. Т.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.07.2025
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Свирідеско Ю. В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)